

Ustka, dnia 26 czerwca 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 78 a

Nr postępowania: ZP-ZIM.12.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Miasta Ustki w systemie zaprojektuj i wybuduj”

W związku ze złożonymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. W pkt 2.1.1 w dokumentacji PFU Zamawiający określa, że dla obwodów z lampami sodowymi należy je dodatkowo wyposażyć w układy redukcji mocy (28 szt.) Prosimy o informację, ile szafek z tych 28 jest zasilone obwodem jednofazowym, a ile trójfazowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie istniejące obwody z oprawami sodowymi zasilane są z szafek oświetleniowych zasilanych napięciem trójfazowym.

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zim.ustka.pl, na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

DYREKTOR
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
w USTCE
[Podpis]
mgr inż. Edward Krawczyk